

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT PRAWA PRACY

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 15 53, fax +48 22 661 15 54

DPR.IV.4102.30.2018.NC

Warszawa, dnia 27 października 2018 r.



W odpowiedzi na pismo z dnia 24 września br., dotyczące wymaganej wysokości pomieszczeń, w których prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pomieszczeń pracy, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, Departament Prawa Pracy uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.), wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- 1) 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
- 2) 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Ww. przepisy określają minimalne wysokości pomieszczeń stałej pracy niezależnie od liczby osób pracujących w tych pomieszczeniach – pod warunkiem zapewnienia również innych wymagań rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. Przepis § 20 ust. 2 rozporządzenia dopuszcza obniżenie wysokości ww. pomieszczeń stałej pracy w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zatem zgodnie z tym przepisem posiadanie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego jest niezbędne jeżeli wysokość takiego pomieszczenia jest mniejsza niż określona w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Udzielając odpowiedzi wprost na zadane w ww. piśmie pytania Departament wyjaśnia:

Ad 1. Odpowiedź brzmi tak – w tym przypadku na podstawie ww. przepisów wymagana jest zgoda państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Ad 2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia pod warunkiem określonym w § 20 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj.: wyłącznie w przypadku pomieszczenia pracy czasowej (w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin). W takim przypadku państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie pomieszczenia do wysokości minimalnej 2,5 m.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że poglądy wyrażone przez Departament nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Wiążący charakter dla stron mają jedynie orzeczenia sądowe wydawane w indywidualnych sprawach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważnione do analizowania i wydawania opinii dotyczących przykładowych lub konkretnych stanów faktycznych.

Organem uprawnionym do przeprowadzenia analizy stanu faktycznego, jego oceny pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy oraz ewentualnego – w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa – podjęcia kroków w celu skłonienia pracodawcy do ich przestrzegania, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Inspekcja ta jest organem ustawowo upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz udzielania zainteresowanym porad prawnych w tym zakresie.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Kurowska

niepodlega

POLENA
STULECIE ODRODZENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Białystok dnia 24.09.2018 r.

**Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa**

W związku z różnymi interpretacjami organów administracji publicznej w kwestii wymaganych wysokości dla pomieszczeń pracy w warunkach szkodliwych i nie występujących czynników szkodliwych zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie:

1. Czy zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w przypadku zorganizowania 3 stanowisk stałej pracy w warunkach gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i zachowaniu na każdego pracownika co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia o wysokości 2,50 m wymagana jest zgoda państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości z 3,0 m do 2,50 m w związku z § 20 ust. 3 pkt 1a ww rozporządzenia
2. **Do jakiej wysokości może wyrazić zgodę państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wysokość pomieszczeń, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - § 20 ust. 2 w związku z § 20 ust. 1 pkt. 2**