

WENTYLACJA W BUDYNKU LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNYM



<https://www.warszawa.pl/centrum-nauk-zywniowych-sggw/>

PYTANIE 9 - MAŁGORZATA ZIMNIAK

- Dzień dobry. Czy w budynku na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych SGGW w Warszawie (ICNŻ) - budynek laboratoryjno-dydaktyczny w którym realizowany będzie program badawczy, analityczny, laboratoryjny, niekomercyjny. w halach z technologiami kuchennymi i wydzielonymi boksami roboczymi o różnym przeznaczeniu można wentylować przez wspólną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła w wymienniku przeciwprądowym. W hali wydzielone są m.in. boxy obieralni warzyw, zmywalni oraz pom. kuchni z urządzeniami grzewczymi. Pomieszczenia te będą służyć studentom, którzy będą poddawać surowce różnym procesom i następnie badać gotowy produkt fizykochemicznie. Nie będzie to spożywane przez studentów. Jak się to ma do zapisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury o niełączaniu we wspólny system pomieszczeń o różnych wymaganiach sanitarnohigienicznych.
- Jednocześnie mam wątpliwości czy mogą być boxy, czy muszą być wydzielone kubaturowo te "boxy" pozdrawiam



Odpowiedź 9- **Joanna Szczudlik**/Jan Czajkowski/ Maciej Grabowski

Jeżeli żywność idzie później do utylizacji, kompostowania czy karmione są nimi zwierzęta doświadczalne to rzeczywiście nie jest przeznaczona dla ludzi. Należy się upewnić co do przeznaczenia takiej żywności aby odpowiednio z nią postąpić. Sugeruję jednak zaprojektować prawidłowo, gdyż z czasem może tendencja niemarnowania żywności spowoduje np. oddawanie posiłków na biednych lub innych jadłodajni.