
POMPKI ŚCIEKÓW W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Pompki ścieków w placówkach medycznych.

Załączam moje opracowanie na ten temat, jeśli się Państwo zgadzacie z nim proponuje także załączyć na naszą stronę, bo mam takie pytania od klientów - a dlaczego nie mogę ?



Odpowiedź 12 – Joanna Szczudlik/ /Jan Czajkowski

Stosowanie pompek ścieków w placówkach medycznych jest dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań technicznych, sanitarnych i normatywnych. Kluczowe aspekty, które należy uwzględnić:

›pompki ścieków muszą być dostosowane do charakteru odprowadzanych ścieków (w placówkach medycznych mogą występować ścieki zakaźne, chemikalia, ścieki specjalne). Wymagana jest separacja ścieków bytowych od zakaźnych. W przypadku zakaźnych lub niebezpiecznych wymagane może być oddzielne, specjalistyczne odprowadzanie (np. z autoklawów, laboratoriów)

›**Elementy istotne przy doborze pomp:**

- zabezpieczenie antybakteryjne i cechować się łatwą dezynfekcją** urządzenia.
- niezawodność działania** – musi pracować nawet przy awarii sieci (zasilanie awaryjne).
- filtry i separatory** zapobiegające rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń.
- system monitoringu** (np. alarmy w przypadku awarii, zapełnienia zbiornika).

›pompy ściekowe powinny posiadać certyfikat do użytku w sektorze ochrony zdrowia i deklaracje zgodności z normami PN-EN 12050-1 / 12050-2 / 12050-3 (dot. pomp do ścieków), PN-EN 1717 (ochrona wody przed skażeniem)