
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z CMENTARZA

- Dzień dobry Dostałam do uzgodnienia projekt toalet ogólnodostępnych na istniejącym cmentarzu. Moje wątpliwości wzbudziła kwestia odprowadzenia ścieków z sanitariatów do zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie cmentarza. Zwróciłam się do projektanta o informację czy w miejscowym planie wskazano, w jaki sposób ścieki mają być odprowadzane oraz czy zachowano 7,5m odległość zbiornika bezodpływowego na nieczystości od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - par. 36.1.2 WT. Przepisy, które znalazłam: 1. Par. 26.3. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Par. 3.3-5 rozporządzenia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. Z powyższych przepisów nie wynika konieczność odprowadzania ścieków z toalet do sieci kanalizacyjnej, która zresztą nie przebiega w ulicy. W mojej ocenie można ścieki z toalet odprowadzić do zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie cmentarza. Z góry dziękuję za odpowiedź.



Odpowiedź 11 – Anna Tarnowska/Joanna Szczudlik

Jeżeli teren wokół cmentarza jest nieskanalizowany to można odprowadzać ścieki z ustępów ogólnodostępnych na cmentarzu do zbiornika bezodpływowego. Należy jedynie pamiętać o odległościach zbiornika od granicy działki, drogi i ciągu pieszego.